



COMUNICADO TÉCNICO ORBIS 003 2017

Campina Grande do Sul, 10 de Março de 2017.

ASSUNTO: Flexível de gás

A ORBIS recomenda que para a instalação dos seus aquecedores sejam sempre utilizados materiais que respeitem a **ABNT NBR 13.103** e as normas específicas do componente do material.

O **flexível de gás** para instalação de aquecedor de água a gás é especificado pela norma **ABNT NBR 14.177: 2008 - Tubo flexível metálico para instalações de gás combustível de baixa pressão**.

Para certificar-se de que o modelo do flexível de gás a ser utilizado atende a **NBR 14.177**, o flexível deve possuir as seguintes inscrições:

Fabricante

Data de fabricação

Classe

NBR 14.177

Pressão Max. (5kpa ou 510mmca)



Importante: Assim como os outros componentes utilizados em instalações de gás, a **validade** dos flexíveis é de **5 (cinco) anos a partir da data de sua fabricação**.

Dúvidas ou esclarecimentos, entre em contato conosco:

DEPARTAMENTO TÉCNICO ORBIS

0800 643 20 45

www.orbisdobrasil.com.br

ORBIS
AQUECEDORES A GÁS